

PROTOKOL O UVEDENÍ TOPNÉHO KABELU T2BLUE DO PROVOZU

MONTÁŽNÍ FIRMA:

<i>datum uvedení do provozu</i>	<i>firma</i>
<i>název montážní firmy</i>	
<i>adresa</i>	
<i>telefon</i>	<i>fax</i>
<i>webové stránky</i>	<i>e-mail</i>

ÚDAJE O PROJEKTU:

jméno/adresa zákazníka[illegible]

místnost/plocha/krytina	topný okruh			izolační odpor*			odpor top.kabelu ** (Ω)			proud *** (A)	jistič (charakteristika C, max.16A)
	kabel č.	délka kabelu	W/m	před montáží topného kabelu (M Ω) obr. 1a, str. 40	po montáži topného kabelu (M Ω) obr. 4a, str. 42	po pokládce podlahy (M Ω) obr. 8a, str. 44	obr. 1b, str. 40	obr. 4b, str. 42	obr. 8b, str.45		
	1										
	2										
	3										
	1										
	2										
	3										
	1										
	2										
	3										
	1										
	2										
	3										
	1										
	2										
	3										
	1										
	2										
	3										
	1										
	2										
	3										
	1										
	2										
	3										
	1										
	2										
	3										
	1										
	2										
	3										

* obr. 1a, 1b, 4a, 4b, 8a, 8b viz návod k montáži topného kabelu T2Blue. Zkušební napětí > 500V DC (max.2500V DC), výsledek > 10 M Ω

** srovnajte naměřenou hodnotu odporu s referenční tabulkou na str. 46 a 48

*** zapněte položený topný kabel po namontování připojovací soupravy. Během měření nesmí být topný kabel zakryt např. podlahovými dlaždicemi, laminátem, atd. Změřte proud po 15 min. se zavřenými dveřmi a okny

poznámka: společnost nVent Thermal Management vyžaduje použití proudového chrániče 30mA k zajištění maximální elektrické ochrany pro bezpečnost uživatele.

Tento vyplněný protokol archivuje investor po celou dobu platnosti záruky.



RAYCHEM

nVent | Na Příkopě 988/31 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic